ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование услуг, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимира Код по ОКДП 9460000
2.	Объем оказываемых услуг	См. табл. ниже
3.	Требования к качеству оказываемых услуг	100 %
4.	Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг	Внешний осмотр оборудования, выполнение плановых ремонтов на основании утвержденных норм технического обслуживания на данный вид оборудования, настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года, выполнение технических осмотров ежедневно в рабочие дни месяца
5.	Требования к безопасности оказываемых услуг (указывается комплекс свойств услуги, проявление которых при обычных условиях ее оказания не подвергает недопустимому риску жизнь, здоровье и имущество потребителя - со ссылкой на регламентирующий документ)	Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности
6.	Иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг требованиям главного распорядителя средств (Заказчика). (Указываются показатели в соответствии с действующим законодательством)	-

	Наименование услуг	Периодичность обслуживания
I. Вытяжные системы В 1-21,ПП-2,ПД-1		
	- внешний осмотр оборудования	ежедневно
	- проверка ремней привода вентиляторов	ежедневно
	- проверка работы воздушных клапанов	ежедневно
	- диагностика работы блока вентилятора	ежемесячно
	- проверка работы блока управления скоростью вращения вентилятора	ежемесячно
	- проверка работы пускателей, автоматов, реле, переключателей	ежемесячно
	- проверка клеммных зажимов проводов и кабелей	ежемесячно
	- проверка работы электродвигателей вентиляторов	ежемесячно
	- измерение параметров напряжения переменного и постоянного тока на контрольных клеммах	ежемесячно
	- проверка шлейфовых разъемов	ежемесячно
	- проверка работы платы панели управления	ежемесячно
	- протирка и чистка	ежемесячно
	- комплексная наладка	ежемесячно
II. Приточные системы и системы кондиционирования П 4-9, К 3-9		
	- внешний осмотр оборудования	ежедневно
	- проверка ремней привода вентиляторов	ежедневно
	- проверка работы воздушных клапанов, запорной и регулирующей аппаратуры	ежедневно
	- диагностика работы блока вентилятора	ежемесячно
	- проверка работы блока управления скоростью вращения вентилятора	ежемесячно
	- проверка работы пускателей, автоматов, реле, переключателей	ежемесячно
	- проверка клеммных зажимов проводов и кабелей	ежемесячно
	- проверка работы электродвигателей вентиляторов	ежемесячно
	- измерение параметров напряжения переменного и постоянного тока на контрольных клеммах	ежемесячно
	- проверка работы датчиков температуры и влажности воздуха	ежемесячно
	- проверка состояния и очистка фильтров	ежемесячно

	Наименование услуг	Периодичность обслуживания
	- проверка шлейфовых разъемов	ежемесячно
	- проверка работы платы панели управления	ежемесячно
	- протирка и чистка	ежемесячно
	- комплексная наладка	ежемесячно
III. Компрессорно-конденсаторные блоки (системы К 3-9)		
	- диагностика блока	1 раз в полгода
	- проверка давления хладагента	1 раз в полгода
	- проверка на наличие утечек хладагента	1 раз в полгода
	- проверка работы блока испарителя	1 раз в полгода
	- проверка работы компрессора	1 раз в полгода
	- проверка работы датчиков давления	1 раз в полгода
	- проверка работы терморегулирующего вентиля	1 раз в полгода
	- протирка и чистка	1 раз в полгода
	- комплексная наладка	1 раз в полгода
	- настройка режимов работы в зависимости от сезонного времени года	1 раз в полгода