

< 1 * 1 * 1 >

Номер договора:

Дата договора:

Объект: МОУ "Средняя школа № 20", г.Владимир, л. Куйбышева, д. 5 Б

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	5.75
2.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	5.75
3.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	19.33
4.		Стеклогидроизол ХКП	м2	2203.62
5.		Стеклогидроизол ХПП	м2	2242.28
6.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	2.44
7.		Стеклогидроизол ХКП	м2	614.88
8.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.05
9.		Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	5
10.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	15
11.		Стеклогидроизол ХПП	м2	258.75
12.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	15.077

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)