

	« У Т В Е Р Ж Д А Ю » ----- В . Г . А в д о х и н Г л а в н ы й и н ж е н е р М Б У « В л а д с т р о й з а к а з ч и к »
--	--

З а д а н и е
на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту
«Разводящий газопровод по ул. Полевая, Новая мкр.Немцово»

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	<i>МБУ «Владстройзаказчик»</i>
2	Основание для проектирования	<i>АПЗ № 8-2008 от 28.03.2008</i>
3	Стадийность проектирования	<i>Рабочий проект.</i>
4	Источник финансирования	<i>Средства городского бюджета - адресная инвестиционная программа г.Владимира на 2008 год.</i>
5	Основные требования к проектно-сметной документации	- <i>инженерно-геологические изыскания</i> - <i>газопровод низкого давления протяженностью 700 м.п.</i> - <i>предварительно трассу газопровода согласовать с МУП «Владстройзаказчик» , трестом «Владимиргоргаз», с владельцами земельных участков</i> - <i>при необходимости вырубки по трассе зеленых насаждений сообщить сведения заказчику для оформления разрешения на снос зеленых насаждений</i> - <i>предусмотреть проектом восстановление нарушенного благоустройства, на время строительства устройство временных подъездов и пешеходных дорожек</i> - <i>по результатам геологических изысканий при необходимости выполнить проект электрохимической защиты газопровода по дополнительному соглашению</i> - <i>сметную документацию выполнить согласно МДС ,ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен ресурсным методом с выпуском сводного сметного расчета ;стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы , материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.</i> - <i>проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, технических условий</i> - <i>рабочий проект согласовать с трестом «Владимиргоргаз», с прочими инженерными службами города на предмет пересечения коммуникаций ; оплата за счет средств заказчика</i> - <i>проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней , по замечаниям ГУ «Владблгосэкспертиза» -20 календарных дней.</i>

п\п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
		– повторная госэкспертиза проекта проводится за счет средств подрядчика
6	Исходные данные для разработки проекта:	– технические условия ОАО «Владимироблгаз» № 85/28 от 11.02.2008 – топографическая съемка
7	Количество экземпляров проекта	Проект выполнить в 5 экземплярах , в т.ч. сметную документацию в электронном формате – 1 экземпляр . Передать заказчику отчет о геологических изысканиях на бумажном носителе – 2 экземпляра и в электронном виде -2 экземпляра.