

Во исполнение п.10 ст. 23 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» размещаем сведения о качестве питьевой воды, подаваемой жителя города Владимира.

**СВЕДЕНИЯ**  
**о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам**  
**с использованием централизованных систем водоснабжения**  
**на территории муниципального образования город Владимир**

Текущие результаты за период 03.10.16 – 09.10.16

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	РЧВ Нерлинской ОВС		РЧВ станции водоподготовки мкр. Оргтруд	
			Количество проб	Показатель	Количество проб	Показатель
1	Цветность (градусы)	20	42	12	28	4
2	Мутность мг/дм <sup>3</sup>	1,5	42	0,63	28	0,58
3	Остаточный хлор мг/дм <sup>3</sup>	0,8-1,2	168	1,1	168	1,0
4	Жесткость, °Ж	7	1	4,5	14	4,5
5	КОЕ ОКБ в 100 мл	Отсут.	14	не обнар	3	не обнар
6	КОЕ ТКБ в 100 мл	Отсут.	14	не обнар	3	не обнар

Заключение: несоответствия питьевой воды ПДК отсутствуют